

А К Т

проверки готовности муниципального общеобразовательного учреждения Шелеховского района (далее – учреждение) к началу нового учебного года

«17» августа 2016 года
(дата составления)

п. Чистые Ключи
(место составления)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»

(полное наименование учреждения)

1985

(год создания)

Администрация Шелеховского района Управление образования, молодежной политики и спорта

(учредитель)

Кожевников Петр Николаевич 8(3950) 7-01-75

(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон)

666026, Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок №2,

дом 180

(место расположения учреждения)

Год постройки здания 1985.

Общая площадь 3245 м², полезная площадь 2082,8 м².

666026, Иркутская область, Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок №2,

дом 180

(фактический адрес учреждения)

Год постройки здания¹ _____.

Общая площадь _____ м², полезная площадь _____ м².

(фактический адрес учреждения)

В соответствии с распоряжением Администрации Шелеховского муниципального района от «25» мая 2016 года № 85- ра «Об утверждении Графика проверки готовности муниципальных учреждений Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2016-2017 учебного года» в период с «08» по «08» августа 2016 года Межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений Шелеховского района, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2016-2017 учебного года в составе:

1. Председатель комиссии:

Пенюшкина Лариса Владимировна – заместитель Мэра района по управлению социальной сферой

2. Заместитель председателя комиссии:

Шишко Ирина Юрьевна – начальник Управления образования, молодежной политики и спорта

3. Члены межведомственной комиссии:

Залуцкий Сергей Иосифович – заместитель начальника по ГО и ЧС отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;

Леденёв Андрей Николаевич – начальник ОМВД России по Шелеховскому району (по согласованию);

Луковая Елена Алексеевна – и.о. начальника отдела культуры;

Мушников Станислав Владимирович – главный государственный инспектор Шелеховского района по пожарному надзору (по согласованию);

¹ Заполняется при наличии нескольких зданий

обязательства _____ ;
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены работниками учреждения побелка, покраска панелей, полов в учебных кабинетах; покраска панелей, полов на этажах, в лаборантских кабинетах, спортивного зала, побелка потолка в цехах столовой, в обеденном зале столовой; частичная замена люминесцентных ламп, ламп накаливания, частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные; снос травы; демонтаж малых форм;

(наименование объекта, перечень работ)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приема-сдачи _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

3. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к Лицензии на право ведения образовательной деятельности _____ соблюдаются _____ :
_____ (соблюдаются (не соблюдаются))

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____ ;

б) численность выпускников 2015-2016 учебного года - 23 человек, из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают - 1 человек; не работают - 20 человек;

в) численность обучающихся на новый учебный год - 120 человек, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество обучающихся, подлежащих обучению в текущем году в 1 классе - 18 человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 120 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 120 обучающихся;

во 2 смену - - классов, - обучающихся.

уровень начального общего образования: 51 обучающихся;

уровень основного общего образования: 71 обучающихся;

уровень среднего общего образования: 19 обучающихся;

е) количество групп продленного дня -;

ж) наличие и соответствие требованиям образовательных программ - имеются, соответствуют ;

(имеются, не имеются, соответствуют требованиям, не соответствуют требованиям)

з) наличие программы развития образовательной организации - имеется приказ учреждения об утверждении программы развития от № ;
(имеется, не имеется)

и) укомплектованность штатов организации:

всего- 37 человек, 100 % (укомплектованность)

педагогических работников - 18 человек, 100 % (укомплектованность);

административно-хозяйственных работников - 3 человек, 100 % (укомплектованность);

учебно-воспитательных работников - 4 человек, 100 % (укомплектованность);

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 4 человек, 100 % (укомплектованность).

Количество справок о наличии/отсутствии судимости 37.

Вакансии (указать общее количество, учебные предметы) -

к) наличие плана работы учреждения на 2016-2017 учебный год- имеется
 приказ об утверждении плана работы организации от 02.08.2016 г имеется
 (имеется/ не имеется)

№ 90;

л) наличие документов по антикоррупционной политике:
 приказ о назначении ответственного лица за антикоррупционную политику
 от _____ № _____;

(перечислить иные документы)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
 процесса соответствует установленным требованиям.
 (соответствует / не соответствует)

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими
 средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
 возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>		
2.	Кабинеты иностранного языка	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>удовлетворительное</u>		
3.	Кабинет физики	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>	<u>имеется</u>	
4.	лаборантская физики	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>		
5.	Кабинет информатики	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>	<u>имеется</u>	
6.	Лаборантская информатики	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>		
7.	Кабинет ОБЖ	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>		
8.	Кабинет русского языка и литературы	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>60</u>	<u>в наличии</u>		<u>удовлетворительное</u>		
9.	Кабинет географии, биологии	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>хорошее</u>		
10.	Кабинет математики	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>50</u>	<u>в наличии</u>		<u>удовлетворительное</u>		
11.	Кабинет химии	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>100</u>	<u>в наличии</u>		<u>удовлетворительное</u>		

45	13	5	1	1	1	6	1	в наличии	ООО «Ростелеком»	Ранее - 45 2014 г.- 2015 г.- 2016 г.-
----	----	---	---	---	---	---	---	--------------	---------------------	--

сайт учреждения в сети Интернет www._____;

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием: инвентарь – имеется, в достаточном количестве

имеется/ не имеется в достаточном количестве

его состояние (соответствует/ не соответствует) требованиям, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» августа 2016 года № б/н_,

Потребность в спортивном оборудовании: - _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное/неудовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 24 ; доска ученическая - 10_; шкаф книжный - 72; и т.д. _____;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – соответствует/ не соответствует требованиям. Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - 24 ; стулья офисные - 40 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - 11794 ; фонд учебников – 100 %;

число учебников в соответствии с федеральным списком, допущенных для использования в образовательном процессе 2393 _____;

научно-педагогическая и методическая литература - 574 _____.

Обеспеченность учебными пособиями на 100 %:

уровень начального общего образования 100 %; уровень основного общего образования 100 %; уровень среднего общего образования 100 %.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется.

(имеется, не имеется)

7. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением:

общая площадь участка – 3,3069 га; площадь участка, убираемая дворником 1,446 га, в том числе грунт 1,262 га, асфальт 0,183 га.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ имеется, соответствует требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Договор о вывозе мусора от 16.12.2015 № 05-000310 _____.

8. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие ГОСТу - _____, _____, _____ М², _____

(имеются (не имеются), наименование, м²)

(описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Акт-разрешение на пользование в образовательном процессе от 10.08.2016 г. № б/н_;

наименование распорядительного документа о постановке на баланс _____ от _____ № _____;

9. Медицинское обслуживание в учреждении _____ организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
Мед.сестра		1		

Наличие лицензии на медицинскую деятельность на базе учреждения не оформлена от «__» _____ 20__ года, № _____, регистрационный номер _____;

Договор о взаимном сотрудничестве с ОГБУЗ «Шелеховская РБ» от _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

процедурный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям.

10. Питание обучающихся - _____ организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смены, в _____ 1 _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 100 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи соответствует _____,

(соответствует / не соответствует)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Мясной цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 7,75 м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

овощной цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 7,75 м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

холодный цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

мясорыбный цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

догоотовочный цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), _____ м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям;

горячий цех – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), 26,4 м², состояние – соответствует/ не соответствует требованиям.

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует требованиям _____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации не оформлены, от _____ № _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются _____ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам ;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) обеспеченность столовой посудой достаточное _____ ;

(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

и) питьевой режим обучающихся имеется _____ ,

(организован, не организован)

установлен в обеденном зале столовой чайник с кипяченой водой и два подноса для чистых и грязных стаканов _____ ;

(указать способ организации питьевого режима)

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____

(имеется, не имеется)

договор от 12.01.2016 б/н ИП Сторожев В.Н. _____ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов и производственных помещений (участков) и др. соответствует, _____ Лк

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Нормы наружной освещенности соответствует, _____ Лк

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

12. Транспортное обеспечение учреждения - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется _____ ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 30 человек, 25 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	Школьный автобус	ПАЗ 32053-70	1	2012	Соответствует	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ .

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ ед.
(имеется, не имеется)

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения _____ выполнены _____;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек.

Договоры _____ по оказанию охранных услуг заключены: _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) связь с органами ОМВД организована с использованием _____ кнопка экстренного вызова _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована и не обеспечивает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

невозможность несанкционированного доступа;

14. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Отделом надзорной деятельности в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности _____ проводилась _____,

(проводилась, не проводилась)

Отдел надзорной деятельности по Шелеховскому району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области, акт № 8 от 12 апреля 2016 года

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы. (оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена система пожарной сигнализации (АПС) _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая вывод тревожного сигнала о срабатывании АПС на пульт единой диспетчерской службы пожарной охраны ВДПО и пожарной части № 6 г. Шелехова _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна состоянии;

(исправна, неисправна)

акт приемки и работоспособности от «___» _____ 20___ года № _____.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в

(обеспечивает, не обеспечивает)

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря, наружного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, внутреннего водоснабжения (пожарные краны, пожарные рукава, огнетушители и др.)

_____ кран(ов), _____ (соответствует/ не соответствует требованиям);
_____ рукав(ов), _____ (соответствует/ не соответствует требованиям);
12 огнетушитель(ей), __соответствует__ (соответствует/ не соответствует требованиям).

з) проведение огнезащитной обработки проведено
(проведено, не проведено)

Договор № ОГ-167/12 _____ от « 17 » августа 2012 № б/н _____ ;
(наименование организации)

и) состояние внутреннего противопожарного водопровода: (акт испытаний)

Акт _____ от « ____ » _____ № _____ ;
(наименование организации)

работоспособность пожарного гидранта или водоема (резервуара) справка от «14» июля 2016 № 663 _____ ;

к) состояние подъездных путей для пожарной техники к зданиям: Акт проверки от « 28 » июля 2016 _____ года № 79 _____ ;

л) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №- от «18» июля 2013
(проводилась, не проводилась)Года, выданного _____
_____ нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует)

м) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: _____.
(выявлены/не выявлены)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении

_____ проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется _____
теплоцентраль _____, состояние

соответствует.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (соответствует/ не соответствует требованиям)

Опрессовка отопительной системы проведена 04.07.2016

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего опрессовку)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение учреждения осуществляется ООО «Водоканал», соответствует/ не соответствует требованиям.

18. Газоснабжение учреждения: -, соответствует/ не соответствует требованиям.

19. Энергоснабжение учреждения: ООО «Иркутскэнергосбыт», соответствует/ не соответствует требованиям.

20. Канализация ООО «ГУ ЖКХ», соответствует/ не соответствует требованиям.

21. Наличие и обновление знаков дорожного движения при подъезде к учреждению:

знаки дорожного движения - _____ (количество);

обновлено знаков дорожного движения - _____ (количество);

22. Выполнение предписаний:

Проверяющие	Дата	Содержание замечания, наличие	Что выполнено/ не
-------------	------	-------------------------------	-------------------

органы	проверки	предписания	выполнено
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области	18.12.2015	В кабинетах биологии, ОБЖ, химии, русского языка половое покрытие имеет значительные механические повреждения	выполнено
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области	18.12.2015	Уборка столовой проводится с 10.25 до 11.20 часов и с 13.15 до 14.00 часов каждый день с понедельника по пятницу, таким образом, уборка после каждой перемены не проводится-нарушение п.12.3. <u>СанПин 2.4.2.2821-10</u>	Уборка проводится после каждой перемены.
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области	с 24.03.2016 по 21.04.2016	Мебель в кабинетах №№ 217, 223, 218,316,313,225 не соответствует росту-возрастным особенностям учащихся нарушение п.п.5.1; 5.2,5.3 таблица №1 <u>СанПин 2.4.2.2821-10</u>	Не выполнено
		Уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в кабинетах% №№ 224,217,223,220,218, 302,301,316,314, 313,312,315,104 нарушение п.п.7.2.1; 7.2.4 <u>СанПин 2.4.2.2821-10</u>	произведена замена ламп и частично люминесцентных светильников на светодиодные
		Окна по всему зданию деревянные (кроме пищеблока), имеются окна с треснутыми стеклами (библиотека, 312, на лестнице на 1 этаже, 314) - нарушение п. 6.10 <u>СанПиН 2.4.2.2821- 10</u> . Часть подоконников на окнах, оконных рамах, стенах в рекреациях на 2 и 3 -м этажах, около 223 кабинета, напротив 314 кабинета, на 1 этаже около лестницы имеют многослойные отслоения поверхности, окрашенной краской, что	произведен косметический ремонт

		затрудняет проведение их уборки влажным способом и дезинфекции - нарушение п.п.4.28; 12.3; 12.6 <u>СанПиН 2.4.2.2821-10.</u>	
		В учебных кабинетах, рекреациях вышедшие из строя люминесцентные лампы своевременно не заменены (218 кабинет- из 24 лампы 11 перегорели, в 217 кабинете из 7 три лампы не исправны, по 4 лампы в кабинете химии, в кабинете №316, в кабинете №314, 2 лампы в 313 кабинете. нарушение п. 7.2.9 <u>СанПиН 2.4.2.2821-10.</u>	производится замена ламп
		в мастерских для мальчиков полы деревянные, поверхность их не гладкая, так как имеются многочисленные щели, дефекты и механические повреждения, отслоения краски, что затрудняет проведение их уборки влажным способом и дезинфекции- нарушение п.4.29 <u>СанПиН 2.4.2.2821-10.</u>	произведен косметический ремонт
		В лаборантской химии на момент проверки вытяжной шкаф не исправен- нарушение п.5.8 <u>СанПиН 2.4.2.2821-10.</u>	не выполнено
		В компьютерном классе - стулья не подъемно - поворотные, не соответствуют росто- возрастным показателям детей, часть из них с отслоившейся фанерой на спинках- нарушение п.9.6 <u>СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы".</u>	не выполнено
		В мастерской установлены станки: сверлильный станок, наждак, токарные станки по дереву, не все станки оборудованы предохранительными сетками и местным освещением - нарушение п.5.10 <u>СанПиН 2.4.2.2821-10.</u>	не выполнено

		Мастерские оборудованы умывальной раковиной с подводкой холодной воды, мыла, бумажных полотенец, или рукосушителя нет-нарушение п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.	
		Держатели для туалетной бумаги имеются; бумаги нет, рядом с умывальными раковинами нет бумажных полотенец, мыла, на раковинах отсутствуют барашки, в туалете мальчиков раковина засорена, вода не уходит, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию- нарушение п. п.4.25; 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	
		Количество посадочных мест на 85-90 учащихся. Обеденный зал не в полном объеме оборудован столовой мебелью (стульями, табуретами), в результате чего часть детей принимает пищу стоя - нарушение п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409- 08.	не выполнено
		Не представлена справка об исправности электротехнологического и холодильного оборудования- технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам - нарушение п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409- 08.	Выполнено
		В горячем цехе установлена раковина для мытья рук, не созданы условия для соблюдения личной гигиены: нет мыла, индивидуальных полотенец по количеству работающих в смену или одноразовых полотенец - нарушение п.п.13.2; 13.5 СанПиН 2.4.5.2409- 08. Над электроплитами установлены светильники во влагопылезащитном исполнении, что является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.4.5.2409- 08.	не выполнено
		Нет электромясорубки или протирачной машины для	Выполнено (подключена)

		приготовления картофельного пюре, используется толкушка-нарушение п.8.22 СанПиН <u>2.4.5.2409- 08.</u>	мясорубка для готовой продукции)
		Разделочные доски «Р.В.», «М.В», «О.С.» выполнены из прессованной фанеры, расслоились, поверхность их не гладкая, имеются дефекты, трещины и механические повреждения - нарушение п.4.12 СанПиН <u>2.4.5.2409- 08.</u>	приобретены новые доски, соответствующие требованиям
		Недостаточно кухонной посуды малой вместимости, так для 3 блюда используется кастрюля с оторванной ручкой - нарушение п.4.12 СанПиН <u>2.4.5.2409- 08.</u>	приобретены новые кастрюли

		созданы условия для соблюдения личной гигиены: нет мыла, индивидуальных полотенец по количеству работающих в смену или одноразовых полотенец. Над электроплитами установлены светильники во влагопылезащитном исполнении, что является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
--	--	--

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»

(полное наименование учреждения)

к новому 2016-2017 учебному году готово
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

замечаний (нарушений) не последовало
оба приема

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, Комиссия рекомендует:

руководителю учреждения в срок до «__» __ 20__ года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» __ по «__» __ 20__ года организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» __ 20__ года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Руководитель учреждения:
Кожевников Петр Николаевич

[Подпись]

Председатель комиссии:
Пенюшкина Лариса Владимировна

[Подпись]

Заместитель председателя комиссии
Шишко Ирина Юрьевна

[Подпись]

Члены комиссии:

Мушников Станислав Владимирович

[Подпись]

Залуцкий Сергей Иосифович

[Подпись]

Тарасов Евгений Владимировна

Леденев Андрей Николаевич

отсутствует акт по оборудованию спортивной площадки по соответствию требованиям

[Подпись]

Невижин Андрей Владимирович

[Подпись]

Россов Константин Викторович

Луковая Елена Алексеевна

Турдаков Тимур Леонидович

Шешин О.А.

Специалист Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

с рекомендациями/всесо

О.А.

Шешин О.А.

На дату 18.08.2016г. необходимо выполнить следующие мероприятия по нарушениям, выявленным в ходе проверки:

1. Восстановить сауну на 2 этаже здания для девочек и мальчиков - сроком до 30.11.2016г.
2. Провести замену грамплаки ^{уличной} на стеклянн в спортивном зале в срок до 30.08.2016г.
3. Установить 2^х сантехническую ванну в туалетный чер. помещение в срок до 30.08.2016г.
4. Установить разрезочный стол для сырого мяса птицы в мессороботный чер. помещение в срок до 30.08.2016г.
5. Установить защитную арматуру на люминесцентные лампы на порожковую электрическую доску в швейной мастерской, стиральной - слесарной мастерской, кабинет №39 аммиачного порошка, кафельного пола (4к.) в срок до 30.08.2016г.